

Bezbariérová přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu uživatelské hledisko





Muzeum a návštěvníci se speciálními potřebami 2013
Návštěvníci s pohybovým postižením

1. října 2013, ČMH

Mgr. Tomáš Lanc

LIMITY - POTŘEBY



DŮLEŽITOST PŘÍSTUPNOSTI KULTURNÍCH INSTITUCÍ

- Legislativa X požadavky všech uživatelů
- **Mapování přístupnosti:**
 - potřeba odbornosti
 - spolupráce s osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
 - spolupráce s příslušnými organizacemi

Uměleckoprůmyslové museum v Praze - UPM

17. listopadu 2, Praha 1



Z HISTORIE BUDOVY UPM

- 1885 založení
- 1885 – 1900 sídlo v Rudolfinu
- 1897 – 1899 stavba vlastní budovy
- 1970 – 1985 rekonstrukce budovy a uzavření sbírek

V současnosti:

- aktuální výstavy 1. patro
- stálé expozice 3. patro
 - drobné úpravy interiéru

Připravuje se celková rekonstrukce UPM v roce 2014

BARIÉRY V PŘÍSTUPU DO UPM

- Hlavní vstup + 8 schodů na úroveň zvýšeného přízemí
- Vedlejší vstup z uliční úrovně:
 - není dostatečně vyznačen
 - uzamčen
 - ztížená komunikace
 - vstup s doprovodem personálu

Vedlejší vstup





BARIÉRY V INTERIÉRU UPM

- Přístup výtahem, **ale** vždy s doprovodem na úroveň pater (na klíč, dveře ručně otevírané, ovladač v rohu klece mimo dosah, chybí zrcadlo, chybí úpravy pro osoby se zrakovým postižením)
- Zvýšené nepřístupné přízemí – pokladna, informace, prodejna, z 1. patra přístup pouze přes – 18 schodů
- Přízemí – ateliér kavárna s přístupem pouze od pokladny ze zvýšeného přízemí přes – 6 schodů

Výtah



BARIÉRY V INTERIÉRU



BARIÉRY V INTERIÉRU

- Úschovny skřínky přístupné částečně
- Chybí bezbariérové hygienické zázemí
- Dvoukřídlé dveře s úzkým průchodem hlavního křídla
- Prahy
- Vyrovnávací prudší rampy
- Expozice v galerii nemá bezbariérový přístup

Úschovny skřínky




Hygienické zázemí




BARIÉRY V INTERIÉRU




DETAILY ÚPRAV AKTUÁLNÍ EXPOZICE



DETAILY ÚPRAV AKTUÁLNÍ EXPOZICE



DETAILY TROCHU S OTAZNÍKEM




A DALŠÍ ...



DETAILY ÚPRAV STÁLÉ EXPOZICE




DETAILY JAK NE




DETAILY JAK NE



JAK LÉPE...



DETAILY JAK ANO...



DETAILY A JAK NA NĚ?



DETAILY JAK NE



DETAILY JAK NE



DOPORUČENÍ

- Prevence jednostranného přístupu
- Předcházení vzniku bariér a odstraňování stávajících
- Rekonstrukce budovy – důležitá vzájemná komunikace – konzultace se správcem budovy, provozovatelem, projektantem a **zástupci skupin návštěvníků s omezenou schopností pohybu a orientace**

DĚKUJI ZA POZORNOST



www.pov.cz

Mgr. Tomáš Lanc
info@pov.cz, lanc@pov.cz
777 949 127, 224 827 210